

**План устранения недостатков по обеспечению безопасности объекта (территории) по Акту проверки от 17.10.2024 г.
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени
Р.М.Глиэра", г. Москва, ул. Б. Якиманка, 29**

№ п/п	Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории) при проверке (по каждому пункту Акта проверки). 1. Внутриобъектовый и пропускной режим .	Дата устранения по Акту проверки	План Учреждения по устранению нарушений (по каждому пункту Акта проверки)	Принятые меры
1	в нарушение требований Технического задания у сотрудников ЧОП В.Н. Гайворонского, И.В. Нагаркина отсутствовала личная карточка частного охранника, оформленная ООО ЧОП "СОБР";	28.11.2024	обеспечить наличие личной карточки частного охранника	недостатки устранены
2	на момент проверки сотрудник ЧОП В.Н. Гайворонский, И.В. Нагаркин не были экипированы специальными средствами (палка резиновая, наручники)	30.10.2024	дозакипировать сотрудников ЧОП	недостатки устранены
3	сотрудник ЧОП В.Н. Гайворонский осуществлял дежурство с нарушением установленного образца форменной одежды сотрудников ЧОП	12.11.2024	обеспечить наличие форменной одежды	недостатки устранены
4	должностная инструкции частного охранника разработана без учета требований п. 2 приказа ФСВНГ РФ от 19.10.2020 г. № 419 "Об утверждении типовых требований к должностной инструкции охранника на объекте охраны" (далее – Приказ № 419), а именно: а) в п. 1.4 раздела № 1 "Общие положения" (далее – раздел № 1) в краткой характеристике не отражены границы Учреждения. Отражено, что Учреждение является отдельно стоящим зданием (фактически здание Учреждения примыкает к соседнему зданию).	12.11.2024	доработать должностную инструкцию охранника в соответствии с Приказом № 419	недостатки устранены
5	б) в п. 1.6 отражено, что Учреждение является объектом первой категории опасности (фактически Учреждение является объектом второй категории опасности) (п. 10.1 Приказа № 419);	12.11.2024	доработать должностную инструкцию охранника	недостатки устранены

№ п/п	Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории) при проверке (по каждому пункту Акта проверки). 1. Внутриобъектовый и пропускной режим .	Дата устранения по Акту проверки	План Учреждения по устранению нарушений (по каждому пункту Акта проверки)	Принятые меры
6	в) в п. 1.8 раздела № 1 не отражены установленные Учреждением (в Положении о пропускном и внутриобъектовом режимах (далее – Положение) правила соблюдения персоналом и посетителями пропускного и внутриобъектового режимов в связи с тем, что Положение от Учреждения в ЧОП не передавалось (п. 10.5 Приказа № 419);	12.11.2024	доработать должностную инструкцию охранника в соответствии с Положением	недостатки устранены
7	г) в п. 1.9 раздела № 1, в перечне лиц, исполнение распоряжений которых обязательно для сотрудника ЧОП, не отражено должностное лицо Учреждения, ответственное за антитеррористическую защищенность (п. 10.3 Приказа № 419);	12.11.2024	доработать должностную инструкцию охранника	недостатки устранены
8	д) в разделе № 3 "Обязанности" (далее – раздел № 3) отражен шаблонный перечень обязанностей, возложенных на сотрудника ЧОП при обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов, в связи с тем, что Положение в ЧОП не передавалось (п. 12.1 Приказа № 419);	12.11.2024	доработать должностную инструкцию охранника в соответствии с Положением	недостатки устранены
9	е) в п. 3.5 раздела № 3 отражено, что сотруднику ЧОП запрещено демонстрировать элементы вооружения (фактически, в соответствии с договором на оказание охранных услуг, сотрудник ЧОП для осуществления охранных функций в Учреждении не вооружается);	12.11.2024	доработать должностную инструкцию охранника	недостатки устранены
10	на план-схеме охраны Учреждения схематично не отражен маршрут обхода помещений Учреждения сотрудниками ЧОП	30.10.2024	доработать план-схему охраны Учреждения	недостатки устранены
11	с приказом ЧОП "О выдаче специальных средств сотрудникам непосредственно на объекте" охраны сотрудники ЧОП под роспись не ознакомлены	30.10.2024	ознакомить с приказом	недостатки устранены

№ п/п	Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории) при проверке (по каждому пункту Акта проверки). 1. Внутриобъектовый и пропускной режим .	Дата устранения по Акту проверки	План Учреждения по устранению нарушений (по каждому пункту Акта проверки)	Принятые меры
12	"Инструкция по правилам пользования техническими средствами охраны" шаблонная, разработана без учета специфики технических средств охраны, которыми оборудовано Учреждение	30.10.2024	доработать инструкцию с учетом специфики Учреждения	недостатки устранены
13	с "Инструкцией по правилам ведения радиообмена" сотрудники ЧОП под роспись не ознакомлены	12.11.2024	ознакомить с инструкцией	недостатки устранены
14	с графиком дежурств в Учреждении в октябре 2024 г. сотрудники ЧОП под роспись не ознакомлены	12.11.2024	ознакомить с графиком дежурств	недостатки устранены
15	Рабочий журнал сотрудниками ЧОП не ведется	12.11.2024	организовать ведение рабочего журнала	недостатки устранены
16	в документации на постах сотрудников ЧОП не отражается подмена для приема пищи, отдыха и т.д.;	12.11.2024	отразить в документации подмену сотрудников ЧОП	недостатки устранены
17	в "Журнале учета результатов обхода" отражено, что в период с 21.10.2024 г. по 25.10.2024 г. обход помещений Учреждения ежедневно осуществлял сотрудник ЧОП В.Н. Гайворонский. В нарушение требований п. 1.8 Должностной инструкции частного охранника (далее – Должностная инструкция) сотрудники ЧОП при заполнении журнала не отражают инициалы сотрудников ЧОП, осуществляющих обход помещений Учреждения	12.11.2024	исправить записи, вести Журнал в соответствии с должн. Инструкцией	недостатки устранены

№ п/п	Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории) при проверке (по каждому пункту Акта проверки). 1. Внутриобъектовый и пропускной режим .	Дата устранения по Акту проверки	План Учреждения по устранению нарушений (по каждому пункту Акта проверки)	Принятые меры
18	в "Журнале приема - сдачи дежурства" в нарушение требований п. 1.8 Должностной инструкции сотрудники ЧОП при заполнении журнала не отражают инициалы сотрудников ЧОП, осуществляющих прием – сдачу дежурства. В журнале не отражается заступление сотрудника ЧОП на пост № 2;	12.11.2024	исправить записи, вести Журнал в соответствии с должн. Инструкцией	недостатки устранены
19	в "Журнале проверки работоспособности технических средств охраны" в нарушение требований п. 1.8 Должностной инструкции сотрудники ЧОП при заполнении журнала не отражают Ф.И.О. сотрудников ЧОП, осуществляющих проверку работоспособности технических средств охраны;	12.11.2024	исправить записи, вести Журнал в соответствии с должн. Инструкцией	недостатки устранены
20	в "Журнале выдачи - сдачи специальных средств" отражено, что 21.10.2024 г. специальные средства получены сотрудниками ЧОП В.Н. Гайворонским, И.В. Нагаркиным, в период с 22.10.2024 г. по 25.10.2024 г. записи о выдаче и сдаче специальных средств в журнале отсутствуют. В нарушение требований п. 1.8 Должностной инструкции в журнале отсутствует образец заполнения данного журнала.	12.11.2024	дополнить записи, вести Журнал в соответствии с должн. Инструкцией	недостатки устранены
21	Положение необходимо переработать с учетом требований постановления Правительства от 11 февраля 2017 г. № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", определить в нем функциональные обязанности сотрудников ЧОП в Учреждении и передать Положение в ЧОП для согласования.	25.11.2024	переработать Положение, согласовать с ЧОП	недостатки устранены

№ п/п	Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории) при проверке (по каждому пункту Акта проверки) 2. Организация антитеррористической защищенности в учреждении, состояние систем обеспечения безопасности.	Дата устранения по Акту проверки	План Учреждения по устранению нарушений (по каждому пункту Акта проверки)	Принятые меры
1	паспорт безопасности Учреждения своевременно не актуализирован в связи со сменой ЧОП (пункт 45 постановления Правительства от 11 февраля 2017 г. № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (далее – ПП от 11.02.2017 № 176)	18.03.2025	Внести изменения и дополнения, согласовать с с территориальными органами Росгвардии и ФСБ	недостатки устранены
2	план необходимых мероприятий, указанных в акте обследования и категорирования объекта, по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом возможных последствий совершения террористических актов в течение месяца после завершения процедуры категорирования не составлен (пункт 19 ПП от 11.02.2017 № 176)	18.03.2025	Составить План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	недостатки устранены
3	оценка уязвимости объекта к террористическому акту в соответствии с требованиями "Методических указаний по проведению мероприятий обследования, категорирования и паспортизации объектов (территорий) жизнеобеспечения населения и социальной инфраструктуры города Москвы", утвержденных протоколом заседания Антитеррористической комиссии города Москвы от 29 декабря 2020 г. № 4-13-15207/20 выполнена, оценена как "средняя". По итогам оценки уязвимости не сделаны выводы по мероприятиям по снижению уязвимости объектов Учреждения к потенциальным террористическим угрозам (оснащение объектов Учреждения современными инженерно-техническими средствами и системами)	20.03.2025	Разработать план мероприятий по снижению уязвимости Школы к потенциальным террористическим угрозам	недостатки устранены, требуется финансирование по оснащению объекта Учреждения современными инженерно-техническими средствами и системами

№ п/п	Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории) при проверке (по каждому пункту Акта проверки) 2. Организация антитеррористической защищенности в учреждении, состояние систем обеспечения безопасности.	Дата устранения по Акту проверки	План Учреждения по устранению нарушений (по каждому пункту Акта проверки)	Принятые меры
4	план обучения персонала по действиям при различных ЧС и террористических угрозах в соответствии с Методическими рекомендациями не разработан. При разработке в него необходимо включить мероприятия по проведению занятий и обучения сотрудников в соответствии с требованиями ПП РФ № 176, а именно: •по п. 24 (б) обучение работников способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения; •по п. 24 (г) проведение занятий с сотрудниками по минимизации морально-психологических последствий террористического акта; •по п. 25.2 (в) обучение сотрудников способам защиты и действиям в случае применения в Учреждении токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов;	28.12.2024	Разработать план обучения персонала по действиям при различных ЧС и террористических угрозах	недостатки устранены
5	работа в области проведения инструктажей персонала Учреждения по антитеррористической защищенности требует приведения в соответствие с требованиями раздела 6 Методических рекомендаций	20.03.2025	Доработать порядок инструктажей	недостатки устранены
6	"Алгоритмы действий персонала Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра" и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, а также информационного взаимодействия с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России" требуют корректировки с учетом специфики Учреждения с последующим утверждением в установленном порядке руководителем Учреждения и разработать в соответствии с письмом ДСП Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы от 26.07.2022 г. № 551/22	20.03.2025	Откорректировать и доработать Алгоритмы действий персонала и информ. взаимодействия с территориальными органами МВД, Росгвардии и ФСБ	недостатки устранены

№ п/п	Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории) при проверке (по каждому пункту Акта проверки) 2. Организация антитеррористической защищенности в учреждении, состояние систем обеспечения безопасности.	Дата устранения по Акту проверки	План Учреждения по устранению нарушений (по каждому пункту Акта проверки)	Принятые меры
7	приказ о назначении должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности Учреждения и организацию взаимодействия с территориальным органом безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации, отсутствует (подпункт а пункт 25 ПП от 11.02.2017 № 176)	01.11.2024	Разработать Приказ о назначении должностного лица, ответственного за обеспечение АТЗ Школы	недостатки устранены
8	план взаимодействия с территориальным органом безопасности, территориальным органом Росгвардии, ФСБ и МВД России по вопросам противодействия терроризму не разработан (подпункт г пункт 25 ПП от 11.02.2017 № 176; "Методические рекомендации по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы" – поручение Департамента культуры города Москвы от № ДК-01-10-1509/21 от 27 января 2021 г.);	20.03.2025	Разработать план взаимодействия с территориальными органами МВД, Росгвардии и ФСБ	недостатки устранены
9	в приказ по работе с документами ограниченного распространения необходимо внести дополнения в соответствии с пунктом 25.1 ПП от 11.02.2017 № 176	15.11.2024	Откорректировать приказ	недостатки устранены
10	не организована регистрация документов ограниченного распространения (для служебного пользования) в системе делопроизводства Учреждения (паспорт безопасности объекта, инструкция "Эдельвейс-Москва") номера исходящих документов не присвоены	15.11.2024	Зарегистрировать все документы ДСП, присвоить исх. Номера	недостатки устранены
11	организация обеспечения информационной безопасности, разработка и реализация мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам Учреждения отсутствует (подпункт 3 пункт 21 ПП от 11.02.2017 № 176)	26.12.2024	проработать меры по исключению несанкц-го доступа к информ. ресурсам	недостатки устранены

№ п/п	Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории) при проверке (по каждому пункту Акта проверки) 2. Организация антитеррористической защищенности в учреждении, состояние систем обеспечения безопасности.	Дата устранения по Акту проверки	План Учреждения по устранению нарушений (по каждому пункту Акта проверки)	Принятые меры
12	индивидуальная работа с сотрудниками и работниками по вопросам противодействия идеологии терроризма не организована (подпункт д пункт 21 ПП от 11.02.2017 №176);	с 01.11.2024 по 22.06.2025	составить план работы, провести занятия	недостатки устранены
13	инструкция о порядке информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта, в том числе по направлению данной информации в орган безопасности, и реагирования на полученную информацию, в Учреждении отсутствует (пункт 31, 32 ПП от 11.02.2017 №176);	15.11.2024	разработать и утвердить приказом	недостатки устранены
14	в Учреждении не проводится сбор, обобщение и анализ выявленных фактов скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки, провокаций сотрудников ЧОП и дежурных на неправомерные действия, проникновения посторонних лиц в помещения, беспричинного размещения посторонними лицами перед зданиями учреждения или вблизи вещей и транспортных средств (подпункт в пункт 22 ПП от 11.02.2017 №176);	15.11.2024	организовать проведение сбора, обобщения и анализа выявленных фактов нарушений АТЗ	недостатки устранены
15	формы реализации мероприятий по контролю за сотрудниками организации, осуществляющей предоставление охранных услуг на объекте Учреждения, не определены (пункт 1.3.3 протокола заседания постоянно действующей рабочей группы Департамента культуры города Москвы по изучению вопросов профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления от 23 марта 2023 г. № 1/23);	15.11.2024	организовать контроль за сотрудниками ЧОП	недостатки устранены
16	в Учреждении инструкция по действиям при получении сигнала "Эдельвейс-Москва" требует корректировки с учетом специфики Учреждения	20.03.2025	откорр-ть инструкцию "Эдельвейс-Москва"	недостатки устранены

№ п/п	Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории) при проверке (по каждому пункту Акта проверки) 2. Организация антитеррористической защищенности в учреждении, состоянии систем обеспечения безопасности.	Дата устранения по Акту проверки	План Учреждения по устранению нарушений (по каждому пункту Акта проверки)	Принятые меры
17	поручение Департамента культуры города Москвы от 10.07.2019 ДК-01-10-14662/9 по действиям при получении сигналов об установлении уровней террористической опасности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 не выполнено, а именно: на объекте отсутствуют следующие документы: • план основных организационно-практических мероприятий по действиям должностных лиц и сотрудников Учреждения при получении сигналов об установлении уровней террористической опасности не разработан; • инструкция по действиям руководителя Учреждения при получении сигналов об установлении уровней террористической опасности требуют корректировки с учетом специфики Учреждения; • схема оповещения работников Учреждения при получении сигналов установлении уровней террористической опасности отсутствует; • наглядные материалы по действиям при получении сигналов при установлении уровней террористической опасности отсутствуют.	16.12.2024	разработать указанный план основных ОПС, откорр-ть указанную инструкцию, разработать схему оповещения, разместить наглядные материалы по действиям	недостатки устранены
18	плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций не разработан	20.03.2025	разработать План действий по предупреждению и ликвидации ЧС	недостатки устранены
19	не разработана инструкция дежурному администратору по действиям при угрозе совершения или о совершении террористического акта (доклад директору, выполнение его поручений по эвакуации сотрудников и учащихся, сообщению в специальные службы и т.д.);	20.03.2025	разработать инструкцию дежурному по действиям при угрозе совершения или совершении ТА	недостатки устранены

№ п/п	Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории) при проверке (по каждому пункту Акта проверки) 2. Организация антитеррористической защищенности в учреждении, состояние систем обеспечения безопасности.	Дата устранения по Акту проверки	План Учреждения по устранению нарушений (по каждому пункту Акта проверки)	Принятые меры
20	необходимо внести коррективы в тексты оповещения при вооруженном нападении на Учреждение (тексты по вооруженному нападению на Учреждение отсутствуют);	20.03.2025	разработать или откорр-ть тексты оповещения	недостатки устранены
21	тренировки в 2024 году проведены без учета разработки документов в соответствии с Методическими рекомендациями (план тренировки, календарный план с указанием действий сотрудников и ЧОП, по результатам тренировок не подводятся итоги), на тренировки приглашается минимальное количество сотрудников (преподавателей) до 11 чел., штатная численность сотрудников школы более 60 чел., на тренировки не приглашались сотрудники территориальных органов безопасности и МВД России;	27.12.2024, 14.02.2025 и 22.04.2025г	провести тренировки в 2024- 25г.г. с учетом Метод.рекомендаци й, с участием сотрудников тер.органов Росгвардии	недостатки устранены
22	на объекте не обеспечено сопряжение объектовой системы оповещения людей с региональной системой оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях (пункты 1.5 и 5.6 постановления Правительства Москвы от 1 декабря 2015 г. № 795-ПП "Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях").	12.11.2024	проверить сопряжение ОСО с РСО	недостатки устранены

№ п/п	Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории) при проверке (по каждому пункту Акта проверки). 3. Организация работы по предупреждению пожаров в учреждении, состояние противопожарных систем и средств.	Дата устранения по Акту проверки	План Учреждения по устранению нарушений (по каждому пункту Акта проверки)	Принятые меры
1	не представлена программа противопожарного инструктажа (внеплановый) (Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (далее - Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806)	28.12.2024	Разработать программу противопожарного инструктажа	недостатки устранены
2	не проводятся инструктажи с сотрудниками подрядных организаций (ЧОП) по пожарной безопасности п. 3 ППР Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее - ППР РФ);	12.11.2024	Разработать программа противопожарного инструктажа. Проводить перед началом работ	недостатки устранены
3	не представлен регламент технического обслуживания систем пожарной безопасности, утвержденный руководителем учреждения п. 54 ППР РФ;	28.12.2024	Разработать регламент технического обслуживания систем пожарной безопасности	недостатки устранены
4	не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты п. 17_1 ППР № 1479 РФ;	20.03.2025	Заполнить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	недостатки устранены

№ п/п	Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории) при проверке (по каждому пункту Акта проверки). 3. Организация работы по предупреждению пожаров в учреждении, состояние противопожарных систем и средств.	Дата устранения по Акту проверки	План Учреждения по устранению нарушений (по каждому пункту Акта проверки)	Принятые меры
5	форма журнала эксплуатации систем противопожарной защиты не соответствует с требованиями Департамента культуры от 28.12.2020 № ДК-01-10-37618/20 о порядке ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты	06.12.2024	Переработать журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	недостатки устранены
6	система противодымной вентиляции находится в неисправном состоянии, не заключен договор на техническое обслуживание и проведение планово-предупредительных ремонтов с лицензированной организацией, с проведением входного контроля технических средств, выявлением неисправностей и составлением дефектной ведомости п. 54 ППР РФ	27.02.2025	Отремонтировать. Заключить договор на ТО. Составить дефект. Ведомость	недостатки устранены
7	оборудование управления системой противодымной вентиляции переведено с автоматического пуска на ручной п. 55 ППР РФ	30.10.2024	Включить автом. Режим	недостатки устранены
8	помещение серверной не оборудовано извещателями системы автоматической пожарной сигнализации ст. 83 "Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008);	14.11.2024	Оборудовать извещателями системы автоматической пожарной сигнализации	недостатки устранены
9	не обеспечено обслуживание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу не реже двух раз в год (весной и осенью), а также перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), п.7.3.1 ГОСТ Р 59643-2021 "Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" п. 50 ППР РФ	20.03.2025	Заключить договор на обслуживание, весной (май) провести перекатку пожарных рукавов	недостатки устранены

№ п/п	Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории) при проверке (по каждому пункту Акта проверки). 3. Организация работы по предупреждению пожаров в учреждении, состояние противопожарных систем и средств.	Дата устранения по Акту проверки	План Учреждения по устранению нарушений (по каждому пункту Акта проверки)	Принятые меры
10	помещение складского назначения (хранения), не выгорожено противопожарными дверьми с требуемым пределом огнестойкости, п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям";	20.03.2025	Провести работы в соответствии с СТУ	требуется финансирование по установке противопожарной двери
11	не представлены сертификаты соответствия по пожарной безопасности по классу пожарной опасности материала покрытий полов на путях эвакуации, в помещении зала (паркет) п. 6 ст. 134 ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	20.03.2025	Провести работы в соответствии с СТУ	требуется финансирование по покрытию пола противопожарным лаком
12	на путях эвакуации допускается размещение мебели и других предметов препятствующие безопасной эвакуации п. 27 "б" ППР РФ;	30.10.2024	Очистить пути эвакуации	недостатки устранены
13	двери отделяющие лестничные клетки от примыкающих коридоров не оборудованы уплотнениями в притворах (п. 4.4.11) СП 1.13130.2020;	14.11.2024	Провести работы в соответствии с СТУ	недостатки устранены
14	допускается совместная прокладка (в одном пучке) силовой и слаботочной электрических цепей систем безопасности Учреждения п 2.1.16 ПУЭ;	20.03.2025	Провести работы по переукладке кабелей	требуется финансирование
15	электропитание оборудования систем безопасности выполнено не по первой категории, подключение происходит от общей сети, с использованием удлинителей гл. 1.2.18. ПУЭ 7. Автомат защиты АПС не обозначен.	18.11.2024	переключить электропитание на автоматы защиты АВР	недостатки устранены